

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

Fernwärmenetz in der Gemeinde Tarp der Stadtwerke Flensburg GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Messdaten, die im Zertifizierungsbericht¹ im Einzelnen aufgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{p,FW}$:	0,00
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	55,69 %*
Anteil der Wärme aus erneuerbaren Energien:	80,23 %

* aufgrund von Einspeisemanagement des Netzbetreibers niedrigerer Wert als vom Betreiber angestrebt

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 10. Februar 2027.

Flensburg, 10.02.2017
Ort, Datum

K. Marschall
Kristina Marschall
Geprüfte Gutachterin FW 609
Registrier-Nr. AGFW-FW609-217

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz in der Gemeinde Tarp der Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg, 10.02.2017